



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
SECCION	
NUMERO DEL OFICIO	COMITÉ DE ADQUISICIONES
EXPEDIENTE	

ASUNTO:

Notas Aclaratorias y Respuesta a Cuestionarios
Invitación No. OM-INV-ADQ-10-10

Mexicali, Baja California, a 07 de Junio del año 2010.

"Año del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional
y del Centenario de inicio de la Revolución".

LICITANTES PARTICIPANTES
INVITACION NO. OM-INV-ADQ-10-10
PRESENTE.-

Por este conducto les enviamos las Notas Aclaratorias y Respuestas a cuestionarios recibidos en tiempo y forma, con respecto a la Invitación No. OM-INV-ADQ-10-10 que realiza el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, referente al "Suministro e Instalación de Equipo de Aire Acondicionado para Gobierno del Estado de Baja California", las cuales son las siguientes:

NOTAS ACLARATORIAS

NOTA ACLARATORIA NO.1

Se modifica el punto número 9 de las Bases de Invitación, ampliándose el plazo de entrega, para quedar de la siguiente manera:

9. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION DE LOS BIENES:

El suministro e instalación total de los bienes objeto de esta invitación, deberá realizarse en un plazo máximo de **40 (cuarenta)** días naturales contados a partir de la firma del contrato.

RESPUESTA A CUESTIONARIOS

ICASA, INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO.

1.- Mi pregunta es referente a las características de la unidad paquete de 15 tons. En el catalogo marca DOWN FLOW (descarga hacia abajo), la pregunta es si podemos considerar las maquinas con la descarga horizontal también?, en realidad lo único que cambia es al momento de entroncar un poco mas de trabajo solamente.

Respuesta.-Se acepta su propuesta.

C. c. p. Minuta
BBM/fgr/bell



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

SECCION

NUMERO DEL OFICIO

COMITÉ DE ADQUISICIONES

EXPEDIENTE

ASUNTO:

2.- En la partida de rejillas vienen marcadas en marca TITUS, pueden ser de otra marca que respete las características?

Respuesta.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando se apegue a las especificaciones técnicas solicitadas en las bases de invitación.

REFRIGERACIONES QUINTERO.

1.- Se puede cotizar otra marca en los equipos de aire acondicionado y materiales?

Respuesta.- Se acepta su propuesta, siempre y cuando se apegue a las especificaciones técnicas solicitadas en las bases de invitación.

2.- En el punto 2.2 especifica que son 151.2 kgs. de lámina para ductos pero se van a requerir mas, como se va a cotizar?

Respuesta.- Deberá apegarse a la cantidad solicitada en las bases de invitación.

3.- El tiempo de entrega que me dan de los aires acondicionados es de 3 semanas se van a considerar 30 días para la entrega del trabajo?

Respuesta.- Se amplía el plazo, de acuerdo a la nota aclaratoria No. 1.

REFRIGERACION BARRAGAN

Tengo una pregunta acerca del extractor de la partida 1.01 en el modelo solo dice SP-C de que capacidad es?

Respuesta.- Extractor de aire modelo SP-C Marca Greenheck, 1A, 120V EA 1-6. (baños en 2 niveles), incluye rejilla de descarga mod. WL-10x3. Se anexa especificación técnica.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO


BELIA BORJA MAR

Wall Discharge Accessories



Model WC (Round Connection) - Hooded Wall Cap

- Aluminum construction - aluminum finish
- For outside wall applications
- Built-in birdscreen (not available on WC-4) and damper




Model	For use with sizes:	A	B	C	D	E
WC-4	C50, B50-B80	6 1/4 (165)	6 (152)	4 (102)	2 1/4 (70)	5 (127)
WC-6	B90-B200, A50-A190	8 (203)	8 (203)	6 (152)	4 1/4 (108)	5 (127)
WC-8	A200-A510	11 (278)	11 (278)	8 (203)	5 1/4 (130)	3 1/4 (86)

All dimensions shown in inches (millimeters).

Model WL - Wall Louvered Discharge

- Anodized aluminum grille
- Built-in damper
- Not recommended for exterior applications exposed to severe weather conditions. An external wall louver is recommended for such applications.





Model	For use with all sizes:	A	B	C	D	E
WL-10x3	50-290	12 (305)	5 1/4 (133)	10 (254)	7 1/4 (187)	3 1/4 (86)
WL-18x6	390-1550	19 1/4 (502)	8 (203)	18 (457)	9 (229)	6 (152)

All dimensions shown in inches (millimeters).

Model RDC - Round Duct Connector

- Replaces the standard square discharge duct-connector and damper
- Uses existing mounting holes
- Galvanized steel construction
- RDC-6 includes a damper
- RDC-8 does not include a damper




Model	For use with sizes:	Diameter
RDC-6	A110-A190	6 (152)
RDC-8	A200-A510	8 (203)

All dimensions shown in inches (millimeters).

Model TR 6x4 - Transition Duct Reducer

- Reduces duct from 6 to 4 inches.
- Galvanized steel construction



Model	For use with sizes:
	B50-B200
TR 6x4	A50-A90
	A110-A190*

All dimensions shown in inches (millimeters).
*Used in conjunction with RDC-6.