

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL
No. 32065001-019-18
"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PLANTELES
EDUCATIVOS EN EDUCACION BASICA"

Acta de **Junta de Aclaraciones** celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el "Comité de Adquisiciones", referente a la Licitación Pública Regional No. 32065001-019-18, correspondiente al "Suministro De Equipo De Aire Acondicionado Para Planteles Educativos En Educación Básica".

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **14:00 horas del día 16 de Marzo de 2018**, de conformidad con el punto 5.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno** los integrantes del "Comité de Adquisiciones" y Asesores del mismo, para la **aclaración de dudas acerca de las bases de licitación** como a continuación se indica.

La C. **Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del "Comité de Adquisiciones" en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, la C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No. 32065001-019-18 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (EL MEXICANO) y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el

Alm De La Rosa Ayud

JUAN ALVAREZ

SJ

✓

ComprasBC, el día 09 de Marzo de 2018, así mismo que en fecha 15 de Marzo del 2018, venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, habiéndose recibido en tiempo y forma tres cuestionarios de posibles licitantes.

Una vez atendidas todas las preguntas recibidas en tiempo y forma, con sus respectivas respuestas, con las que se integró el anexo 1 de esta acta; se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”**

“EL PRESIDENTE”

GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE OFICIALÍA MAYOR
EN SUPLENCIA DE LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

“ORGANO SOLICITANTE”

FRANCISCO IVAN ALVAREZ PEREZ

EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR
SOCIAL

“VOCAL”

MARTHA LETICIA TRUJILLO LICON

EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

“OFICIALIA MAYOR”


CARLOS ALBERTO LOPEZ AVALOS

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR

LICITANTES:

EMPRESA: Grupo Comfot Nacional

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Raul Mechele P

FIRMA: 

EMPRESA: MEXICALI COMFORTABLE SA DE CV

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Alon De La Rosa Jorlan

FIRMA: Alon De La Rosa Jorlan

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____

EMPRESA: _____

JUAN ALVAREZ





Gobierno del Estado de Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL
No. 32065001-019-18

**“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI”**

JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura de Nota Aclaratoria y Cuestionario de acuerdo al punto 5.2 de las Bases de la Licitación Pública Regional No. 32065001-019-18 referente a la “SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA PLANTELES EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA”.

NOTA ACLARATORIA

NOTA ACLARATORIA No.1

Con Fundamento En El Artículo 30 De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Para El Estado De Baja California, Se modifica el punto 16.1 de las bases de la licitación, quedando de la siguiente manera:

- 16.1 Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en el área de Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 09:00 horas del día 23 de marzo de 2018, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora.

Alfonso de la Cruz Aguilar

[Firma]

Ivan Alvarez

[Firma]

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

LICITANTE: PEDRO MIGUEL MONTES DE LA CRUZ/ POLAIR

PREGUNTAS:

1.- las características el de la partida única están manejando el evaporador con un flujo nominal de 1150 a 1350, Podremos concursar con un equipo que tenga baja de 1790 media de 2104 alta 2548

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA LA PROPUESTA.

2.- las dimensiones del condensador (Largo x Ancho x Alto) son de 950 mm, 718 mm, 1170 mm, 95 Kg. Las de la base y queremos saber con cuál de los 2 equipos podemos ofertas son:

1. - 711 mm 711 mm 838 mm 105 kg.

2. - 813 mm 813 mm 914 mm 84 kg.

RESPUESTA: LAS DIMENSIONES QUE MAS SE APEGUEN A LA ESPECIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION

LICITANTE: GRUPO CONFORT NACIONAL S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

1.- Puedo ofertar un Equipo de Aire Acondicionado tipo Piso-Techo para el paquete único de 48000BTU con flujo de aire en alta de 1500 cfm, media 1300 cfm y baja 1100cfm, con las siguientes dimensiones Largo 737 milímetros, Ancho 800 milímetros y Altura 1127 Milímetros. Eficiencia 13 SEER y un peso de 97.10kg.

RESPUESTAS: SI, SE ACEPTA LA PROPUESTA.

2.- Cual es la fecha y horario de la Apertura de Propuesta Técnica ya que en las bases de la licitación en el punto 16.1 menciona:

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en el área de Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 13:30 horas del día 23 de marzo de

Alonso de la Cruz



JUAN ALVAREZ



2018, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora.

Y por otra parte en las bases en el punto 19.2 menciona:

“La Convocante” iniciará el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, a las 09:00 horas del día 23 de marzo de 2018 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, del Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California.

RESPUESTAS: DEBERA REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA NO.1

LICITANTE: TECNOLOGIA CLIMATICA KARAMI SA DE CV

PREGUNTAS:

1. Podría la convocante extender el tiempo de entrega de 30 a 45 días naturales?

RESPUESTAS: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.3 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

2. Podría la convocante modificar el inicio del conteo en días naturales a partir de la firma de contrato como en licitaciones anteriores y no a partir de la fecha de fallo como se menciona en las bases de licitación?

RESPUESTAS: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.3 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN

3. Aceptarían propuesta de un equipo con un flujo nominal de 1130/1230/1330 CFM (Velocidades Baja/Media/Alta)? El flujo nominal mencionado en las bases de licitación es de 1150 a 1350 CFM.

RESPUESTAS: COMO MINIMO LO QUE ESTA EN BASES DE LICITACION.

4. El tipo de ventilador solicitan para el evaporador que tipo es Axial o Centrifugo?

RESPUESTAS: CENTRIFUGO

5. Aceptarían propuesta por un equipo con las siguientes dimensiones Largo: 718 mm, Ancho 718 mm, Altura 845 mm? Las dimensiones máximas mencionadas en las bases de licitación son Largo: 950 mm, Ancho 718 mm, Altura 1170 mm.

RESPUESTAS: SI, SE ACEPTA LA MEDIDA.

Handwritten signature: Ivan Alvarez