

Gobierno del Estado de Baja California


COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



LICITACION PÚBLICA REGIONAL

No. OM-CONSOL-133-2017

"Suministro de Material Hidráulico, Plomería y Herramientas para Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado"

Acta de **Junta de Aclaraciones** celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el "Comité de Adquisiciones", referente a la Licitación Pública Regional No. **OM-CONSOL-133-2017**, correspondiente a la contratación del *"Suministro de Material Hidráulico, Plomería y Herramientas para Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado"*.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **13:30 horas del día 28 de Septiembre de 2017**, de conformidad con el punto 5.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno** los integrantes del "Comité de Adquisiciones" y asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la **aclaración de dudas acerca de las bases de licitación** como a continuación se indica. 

El C. Rutilo Pérez Flores, Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del "Comité de Adquisiciones" en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, la C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso a) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No. OM-CONSOL-133-2017, Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (El Mexicano)  y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el Comprasbc, el día 15 de Septiembre de 2017, así mismo que en fecha 21 de Septiembre del presente a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, habiéndose recibido **4 (cuestionarios)** cuestionarios de los posibles licitantes sobre las bases antes mencionadas. 

Así mismo se dio espacio durante el desarrollo de esta junta de aclaraciones para la recepción de dudas por parte de los licitantes asistentes a esta sesión, espacio durante el cual, no se recibió cuestionario alguno.

Una vez dando lectura a las notas aclaratorias y a los cuestionarios recibidos con sus respectivas respuestas; y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”**

“EL PRESIDENTE”

RUTILIO PÉREZ FLORES

Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de
Gobierno
En suplencia del Oficial Mayor de Gobierno

“ORGANO SOLICITANTE”

JOSÉ EDUARDO URQUIDEZ GARCIA

En representación de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana

“ORGANO SOLICITANTE”

En representación de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tecate

“VOCAL”

ALMA DELIA GALLEGOS ARRIQUIDEZ

En representación del Departamento Administrativo
de la Oficialía Mayor

“VOCAL”

ANTONIO ZAVALA DURAN

En representación de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Baja California

“OFICIALIA MAYOR”

JAVIER OCAMPO PAYAN
Dirección de Adquisiciones

LICITANTES

Empresa:

Representante:

Firma _____

Empresa:

Representante:

Firma _____

Empresa:

Representante:

Firma _____

Empresa:


Representante:

Firma _____

Empresa:

Representante:

Firma _____

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'P' and several other illegible signatures.

Gobierno del Estado de Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional
OM-CONSOL-133-2017
ANEXO 1

Lectura a las notas Aclaratorias y Cuestionarios recibidos de acuerdo al **punto 5.1** de las bases de Licitación Pública Regional No. OM-CONSOL-133-2017 respecto a la contratación del "Suministro de Material Hidráulico, Plomería y Herramientas para Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado".

NOTAS ACLARATORIAS

Nota Aclaratoria No. 1

Se modifica las especificaciones de los bienes requeridos en punto 3.1 de las bases de licitación para quedar de la siguiente manera:

NOTA ACLARATORIA NUMERO 1

Se modifican las especificaciones de los bienes requeridos, en su parte relativa para quedar como a continuación se describe:

Dice:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE ARTICULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
15	CONTROL PILOTO FLOTADOR 6" CF1-C1	Control para piloto Marca CLA-VAL, no similar, modelo CF1-C1 Función Modulante.	Pieza	20	24
43	LLAVE PASO BCE 1	Llave de paso 1" x 3" de Largo AWWA C-800 ASTM B62. Marca Ford B11-444 o equivalente en Marcas Mueller H-20283, McDonald 6101 ORIGEN USA	Pieza	50	60

Debe decir:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE ARTICULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
15	CONTROL PILOTO FLOTADOR 6" CF1-C1	Control para piloto Marca CLA-VAL, no similar, modelo CF1-C1 Función No Modulante.	Pieza	20	24
43	LLAVE PASO BCE 1	Llave de paso 1" x 3" de Largo AWWA C-800 ASTM B62. Marca Ford B11-444 o equivalente en Marcas Mueller H-20283, McDonald 6101 ORIGEN USA	Pieza	50	60

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS AL PAQUETE UNO (CESPT)

Pregunta 1.

ABRAZADERAS DE DOBLE CINCHO

PARTIDAS 1-2 Abrazaderas de doble cincho (Double Strap) 4" x 2 y de 6" x 2 NPT (recta) que cumpla con las normas AWWA C-800 ASTM B62 con empaque tipo O ring para presión máxima de trabajo 200 lbs para uso en asbesto cemento ,hierro dúctil, hierro fundido PVC 900 Torque a base de tuercas de sujeción

Solicitamos se acepten abrazaderas de inserción marca Ford Doble cincho con empaque plano modelo 202B-540-IP7 RANGO (4.80-5.40)

Respuesta- No se acepta su propuesta para ésta partida, ya que se requieren abrazaderas con empaque tipo O-Ring que garantizan mayor hermeticidad al momento de la instalación por el personal en campo; por lo que podrá ofertar la marca de su conveniencia que cumpla con las especificaciones establecidas en las bases de licitación.

Pregunta 2.

ABRAZADERAS DE UN CINCHO

PARTIDAS 3-4 Abrazaderas de un cincho 4" x ¾ y 6" x ¾ NPT que cumplan con norma AWWA C-800 ASTM B62 con empaque tipo O ring. Presión máxima de trabajo 200 lbs. Para uso en asbesto cemento , hierro dúctil , hierro fundido , pvc c900 torque a base de tuercas de sujeción.

Solicitamos se acepten abrazaderas de inserción marca Ford abrazaderas de un cincho con empaque plano modelo 101B-540-IP3 rango (4.80 – 5.40)

Respuesta- No se acepta su propuesta para ésta partida, ya que se requieren abrazaderas con empaque tipo O-Ring que garantizan mayor hermeticidad al momento de la instalación por el personal en campo; por lo que podrá ofertar la marca de su conveniencia que cumpla con las especificaciones establecidas en las bases de licitación.

Pregunta 3.

ADATADOR BRIDA R.T 4"

PARTIDA 5 Adaptador Brida R.T que cubra los rangos de tubería pvc C900 asbesto cemento hierro dúctil

Favor de aclarar si los componentes de hierro dúctil deberán estar protegidos contra la corrosión con recubrimientos fusionados, ya sea epoxi o nylon (RILSAN) como normalmente se ha utilizado en Baja California por muchos años.

Favor de aclarar si la tornillería deberá estar protegida contra la corrosión con recubrimientos especiales como el Sheraplex, como normalmente se ha utilizado en Baja California por muchos años.

Favor de aclarar si los adaptadores bridados deberán estar certificados NSF-61 0 WRAS para uso en sistemas de agua potable de consumo humano, como normalmente se ha utilizado en Baja California por muchos años.

Respuesta- Remítase a las especificaciones solicitadas en las bases de licitación.

Pregunta 4.

CONTROL PILOTO FLOTADOR

PARTIDA 15

Solicitamos se acepte el piloto marca SINGER modelo 43 totalmente en acero inoxidable 304 que hace la misma función y es compatible con el piloto claval solicitado.

Respuesta- Los licitantes participantes podrán ofertar cualquier marca y modelo, y se aceptará siempre y cuando cumpla con las características técnicas mínimas establecidas en las bases de licitación.

Pregunta 5.

CONTOL REDUCTOR DE PRESION 3/8

PARTIDA 16

Solicitamos se acepte el piloto marca SINGER modelo 160 con cuerpo de bronce ASTM B62 y partes internas de acero inoxidable 316 que hace la misma función y es compatible con el piloto CLA VAL solicitado

Respuesta- Los licitantes participantes podrán ofertar cualquier marca y modelo, y se aceptará siempre y cuando cumpla con las características técnicas mínimas establecidas en las bases de licitación.

Pregunta 6.

LLAVE DE PASO BCE 1"

PARTIDA 43 LLAVE DE PASO 1 X 3" de largo AWWA C-800-ASTM B62 Marca Ford b11-211 o equivalente en Marcas Mueller H-20283 McDonald 6101 origen USA

Solicitamos se corrija el modelo de la válvula marca FORD el cual debe de ser B11-444

Respuesta- Es correcta su apreciación, el modelo correcto requerido de la marca Ford debe ser el B11-444. Remítase a la nota aclaratoria número uno.

Pregunta 7.

PILOTO FLOTADOR CFM2 P/VALVULA 6"

PARTIDA 48 Control para piloto Marca CLA-VAL

Solicitamos se acepte el piloto marca SINGER modelo R400 con cuerpo de bronce ASTM B62 y partes internas de acero inoxidable 316 que hace la misma función y es compatible con el piloto CLA-VAL solicitado

Respuesta- Los licitantes participantes podrán ofertar cualquier marca y modelo, y se aceptará siempre y cuando cumpla con las características técnicas mínimas establecidas en las bases de licitación.

PREGUNTAS RELATIVAS AL PAQUETE TRES (CESPTE)

Pregunta 1.

VALVULA DE CUADRO

Partida 15.-Válvula de cuadro tipo bola de 3/4" (19mm) según estándar AWWA C-800 y ASTM B26. Tipo rosca hembra X rosca hembra.

Solicitamos se acepte la válvula de cuadro tipo bola de 3/4" de latón DZR níquelado CW602N Bugatti 9410, extremos roscados hembra x hembra, según autorización del manual de Normas publicada en DOE de fecha 5 de Junio 2015

Respuesta- SE ACEPTA LA VALVULA DE CUADRO TIPO BOLA DE 3/4" DE LATÓN DZR NIQUELADO CW602N BUGATTI 9410, EXTREMOS ROSCADOS HEMBRA X HEMBRA, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS PUBLICADA EN DOE DE FECHA 5 DE JUNIO 2015

Pregunta 2.

JUNTA FLEXIBLE

Partida 24.-Junta flexible de 12" p/pvc/ac rango 266mm - 295mm con tornillo de acero inoxidable

Se solicita se aclare el rango de sellado ya que para una junta universal de 12", el rango que aplica es de 315-349 mm

Respuesta- EL RANGO QUE SE SOLICITA PARA LA PARTIDA 24 JUNTA UNIVERSAL DE 12" ES EL DE 315-349 MM

INGENIERIA DE BOMBAS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS AL PAQUETE UNO (CESPT)

Pregunta 1.

Referente al punto 3.1 de las bases, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR. Paquete uno (CESPT) Materiales Hidráulicos y Plomería. Partida No. 15. Descripción del artículo: Control Piloto Flotador CF1-C1. Se le hace saber a la convocante que la ESPECIFICACION TECNICA proporcionada para esta partida no corresponde con la función real del control. Ustedes indican que es de función modulante y de modelo CFM1 y la función de este control es: Control Flotador para Tanques Abiertos, no modulante y su modelo es CF1-C1.

Por tal motivo se le solicita a la convocante modificar sus ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Respuesta- Es correcta su apreciación. Remítase a la nota aclaratoria número 1.

BAJAMEX CAPITAL CORP, S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS AL PAQUETE UNO Y DOS (CESPT)

Pregunta 1.

Se puede participar en algunas partidas de cualquiera de los paquetes o debe ser el paquete completo?

Respuesta- Los licitantes deberán presentar únicamente una propuesta por la totalidad de cada una de las partidas en las que pretenda participar, es decir, la adjudicación será por partida en cada uno de los paquetes.

Pregunta 2.

En el PAQUETE UNO (CESPT) MATERIALES HIDRAULICOS Y PLOMERIA en las partidas 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 en las especificaciones técnicas se incluyen rangos diferentes de medidas de diámetro. La junta universal deberá de abarcar los diferentes rangos o solo puede cumplir uno de ellos?

Respuesta- Deberá cumplir solo con uno de los rangos indicados en las especificaciones.

Pregunta 3.

En el PAQUETE UNO (CESPT) MATERIALES HIDRAULICOS Y PLOMERIA en las partidas 24, 25 la Junta Armable el fabricante la denomina como Abrazadera de reparación. Se puede usar la denominación del fabricante para no incurrir en discrepancias en la ficha técnica?

Respuesta- Se podrá utilizar la denominación del fabricante pero también se deberá de indicar el nombre de la partida entre paréntesis.

Pregunta 4.

En el PAQUETE UNO (CESPT) MATERIALES HIDRAULICOS Y PLOMERIA en las partidas 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 la Junta Flexible Universal el fabricante la denomina como Cople Universal de Rango Amplio. Se puede usar la denominación del fabricante para no incurrir en discrepancias en la ficha técnica?

Respuesta- Se podrá utilizar la denominación del fabricante pero también se deberá de indicar el nombre de la partida entre paréntesis.

Pregunta 5.

En el PAQUETE DOS (CESPT) HERRAMIENTAS MENORES en la partida 2 BARRICADA METAL 24X48 se requiere de un tablero de triplay de ½ de espesor, se puede reemplazar el triplay por un tablero de lámina galvanizada?

Respuesta- Se acepta su propuesta.

MATERIALES TIJUANA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS AL PAQUETE UNO (CESPT)

Pregunta 1.

PARTIDA 7, DISCO PARA BUFFER": En las bases de licitación solicitan que sea de 7-1/4" de diámetro, sin embargo siempre se ha solicitado y surtido en 4-1/2" de diámetro. Favor de aclarar cuál es la medida requerida.

Respuesta- Es correcta su apreciación, la medida que se requiere es 4 1/2" x 1/4" x 5/8"-11 de Diámetro.

