

Gobierno del Estado de Baja California

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

LICITACION PÚBLICA REGIONAL

No. OM-CESPT-135-2017

“Suministro de Material de Construcción para la CESPT”

Acta de **Junta de Aclaraciones** celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a la Licitación Pública Regional No. **OM-CESPT-135-2017**, correspondiente a la contratación del ***“Suministro de Material de Construcción para la CESPT”***.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **09:00 horas del día 28 de Septiembre de 2017**, de conformidad con el punto 5.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno** los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la **aclaración de dudas acerca de las bases de licitación** como a continuación se indica.

La C. Rutilo Pérez Flores, Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del “Comité de Adquisiciones” en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, la C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso a) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No. OM-CESPT-135-2017, Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (El Mexicano) y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el Comprasbc, el día 15 de Septiembre de 2017, así mismo que en fecha 21 de Septiembre del presente a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, no habiéndose recibido cuestionario alguno de los posibles licitantes sobre las bases antes mencionadas.

Así mismo se dio espacio durante el desarrollo de esta junta de aclaraciones para la recepción de dudas por parte de los licitantes asistentes a esta sesión, espacio durante el cual, no se recibió cuestionario alguno.

Una vez dando lectura a la nota aclaratoria; y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”**

“EL PRESIDENTE”

RUTILO PÉREZ FLORES

Director de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno
En suplencia del Oficial Mayor de Gobierno

“ORGANO SOLICITANTE”

JOSÉ EDUARDO URQUIDEZ GARCÍA

En representación de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana

“VOCAL”

ALMA DELIA GALLEGOS ARRIQUIDEZ

En representación del Departamento Administrativo de la
Oficialía Mayor

“VOCAL”

ANTONIO ZAVALA DURAN

En representación de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Baja California

“OFICIALIA MAYOR”

JAVIER OCAMPO PAYAN

Dirección de Adquisiciones

LICITANTES

Empresa:

Representante:

Firma _____

Empresa:

Representante:

Firma _____



Empresa:

Representante:

Firma _____

Empresa:

Representante:

Firma _____



Empresa:

Representante:

Firma _____



Gobierno del Estado de Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional
OM-CESPT-135-2017
ANEXO 1

Lectura a Nota Aclaratoria de acuerdo en el fundamento en el Art. 30 de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California, para esta Licitación Pública Regional No. OM-CESPT-135-2017 respecto a la contratación del "Suministro de Material de Construcción para la CESPT".

ACLARACIONES POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

NOTA ACLARATORIA

Nota Aclaratoria No. 1

Se modifica las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar en punto 3.1 de las bases de licitación de la Partida 6 del Paquete 1 para quedar de la siguiente manera:

DICE:

6	ARENA SILICA	<p>Tamaño efectivo T.E. =1.0 mm. y un coeficiente de uniformidad C.U. =1.5</p> <p>Definiciones:</p> <p>Tamaño efectivo: Diámetro de la malla que pasa el 10% (C.U.)</p> <p>Coeficiente de uniformidad : Relación de los diámetros de mallas del 60% y el 10% (C.U.)</p> <p>QUE SALDRA DEL ANALISIS DE TAMAÑOS DE LAS MUESTRAS PROPORCIONADAS, ENTREGADO EN LA MUSTRA JUNTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y EL MATERIAL DEBERA SER DE ACUERDO A LA MUESTRA PRESENTADA EN LA OFERTA TECNICA, LO CUAL SE CORROBORA POR LABORATORIO DE MATERIALES DE LA CESPT, DE NO CUMPLIR SE RECHAZARA TANTO EN EL PASO DE LA ENTREGA DE LA MUESTRA O DE NO COINCIDIR EN LA ENTREGA DE TODO EL PRODUCTO. Incluye suministro, instalación y maniobras de carga y descarga con uso de grúa en los filtros del segundo módulo de la Planta Potabilizadora El Florido.</p>	mts3	220	264
---	--------------	--	------	-----	-----

DEBE DECIR:

6	ARENA SILICA	<p>Tamaño efectivo T.E. =1.0 mm. y un coeficiente de uniformidad C.U. =1.5</p> <p>Definiciones:</p> <p>Tamaño efectivo: Diámetro de la malla que pasa el 10% (C.U.)</p> <p>Coeficiente de uniformidad : Relación de los diámetros de mallas del 60% y el 10% (C.U.)</p> <p>QUE SALDRA DEL ANALISIS DE TAMAÑOS DE LAS MUESTRAS PROPORCIONADAS, ENTREGADO EN LA MUESTRA JUNTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y EL MATERIAL DEBERA SER DE ACUERDO A LA MUESTRA PRESENTADA EN LA OFERTA TECNICA, LO CUAL SE CORROBORA POR LABORATORIO DE MATERIALES DE LA CESPT, DE NO CUMPLIR SE RECHAZARA TANTO EN EL PASO DE LA ENTREGA DE LA MUESTRA O DE NO COINCIDIR EN LA ENTREGA DE TODO EL PRODUCTO. Incluye suministro, instalación y maniobras de carga y descarga con uso de grúa en los filtros del segundo módulo de la Planta Potabilizadora El Florido.</p> <p>PRESENTAR MUESTRA. (1KG)</p>	mts3	220	264
---	--------------	--	------	-----	-----