

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL

No. OM-ISEP-163-2017

“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y
PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA ISEP”

Acta de la Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a la Licitación Pública Regional No. OM-ISEP-163-2017, correspondiente al **“Servicio de instalación de aire acondicionado para el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California ISEP”**


En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 09:30 horas del día 13 de noviembre de 2017, de conformidad con el punto 5.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

La C. Evangelina Legaspy Dávalos Jefa del Departamento de Compras de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del “Comité de Adquisiciones” en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No. 163 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (EL MEXICANO) y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBC, el día 30 de octubre de 2017, en fecha 6 de noviembre del presente venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, habiéndose recibido 5 (cinco) cuestionarios por parte de posibles licitantes.


Una vez dando lectura a las notas aclaratorias, cuestionarios con sus respectivas respuestas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, por lo que para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"


EVANGELINA LEGASPY DAVALOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA
DIRECCIÓN ADQUISICIONES DE LA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO EN SUPLENCIA DE LA
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO


"ÁREA REQUIRENTE"


EDUARDO CUADROS PALAZUELOS
EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y
PEDAGÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA


"OFICIALÍA MAYOR"


DENISSE GONZÁLEZ GÓMEZ
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR




"ÁREA REQUIRENTE"


RAMON PACHECO MARQUEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y
PEDAGÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

"ÁREA REQUIRENTE"


JULIO GUILLERMO COTA VILLA
EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y
PEDAGÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITANTES:

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Grupo ContabilMueval S de RL	José Carlos Pérez	
Suministros y Fabricaciones Baja	Eduardo G. Campos	
GATTA INDUSTRIAL	DESARROLLO GATTA	

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL NO. OM-ISEP-163-2017.

“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA ISEP”

NOTAS ACLARATORIAS

Aclaraciones por parte del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del poder ejecutivo del gobierno del estado de baja california

NOTA ACLARATORIA NO. 1:

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California, **se modifica el punto 1.2. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS de la sección I de las bases**, para quedar de la siguiente manera:

1.2 LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS:

El servicio objeto de la presente licitación deberá ser prestado de conformidad con las ubicaciones señaladas en el **punto 3.1** de la sección II de las bases de licitación.

NOTA ACLARATORIA NO. 2:

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California, **se modifica el punto 1.3 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO de la sección I de las bases**, para quedar de la siguiente manera:

1.3 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

La prestación del servicio materia de esta licitación, deberá efectuarse a partir de la notificación del fallo correspondiente hasta el **28 de diciembre de 2017**, fecha en la cual “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” habrá concluido las instalaciones de los equipos

NOTA ACLARATORIA NO. 3:

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California, **se modifica el punto 1.4 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO de la sección I de las bases**, para quedar de la siguiente manera:

1.4 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El importe total del servicio materia de la presente licitación, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la manera siguiente:

100% (cien por ciento) del importe total del contrato dentro de los **15 (quince)** días naturales siguientes a la fecha en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” concluya la instalación de los equipo a entera satisfacción del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California.

No se proporcionaran anticipos.

El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California

RFC: ISE-921210-MX8

Dirección: Calzada Anáhuac No. 427, colonia Ex Ejido zacatecas, Mexicali, Baja California, C.P. 21090

NOTA ACLARATORIA NO. 4:

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California, **se modifican los números de paquetes para agruparse en un paquete único, así como la distribución de los servicios en los planteles educativos (CCT), establecidos en el tercer párrafo (especificaciones técnicas) del punto 3.1 de los servicios a licitar de la sección II de las bases de licitación,** para quedar de la siguiente manera:

Las Especificaciones Técnicas correspondiente a los **servicios** objeto de esta licitación son las establecidas en el **anexo A**, el cual se encuentra disponible en el portal de compras bc.

NOTA ACLARATORIA NO. 5:

Con fundamento en el artículo 30 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el estado de baja california, se modifican la fecha de **presentación de propuestas y apertura técnica así como el acto de apertura económica** establecidas en la convocatoria publicada en el periódico El Mexicano y en el sistema de Compras BC el día 30 de octubre del 2017 y el documento que contiene las bases de la licitación; para quedar de la siguiente manera:

No. de licitación	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
OM-ISEP-163-2017	24/nov/2017 12:00 horas	29/nov/2017 13:00 horas

Las modificaciones previstas en el presente punto, pasan a formar parte integrante de las bases de licitación, y serán de observancia obligatoria para los licitantes participantes. Se modifican las fechas que se establecieron en las bases de licitación y que guarden relación con lo asentado en esta aclaración.

NOTA ACLARATORIA NO. 6:

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California, **se modifica el punto 1.5 PERIODO DE GARANTIA DEL SERVICIO de la sección I de las bases,** para quedar de la siguiente manera:

1.5 PERIODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO:

El periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación pública por parte los licitantes deberá ser por 1 (UN) año a partir de la instalación de los equipos. Esta garantía tendrá por objeto responder contra asentamientos, evitar la porosidad y mohosidad en soldadura, decoloracion o descarapelado de pintura.

Respuesta a cuestionarios de acuerdo al punto 5.1 de las Bases de la Licitación Pública Regional **No. OM-ISEP-163-2017** referente al **“Servicio de instalación de aire acondicionado para el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California ISEP”**.

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

TECNOLOGIA CLIMATICA KARAMI S.A. DE C.V.

1.- Cuales serían los horarios en los que se permitiría entrar a laborar?

Respuesta: el horario permitido será de las 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

2.- Revisando el calendario del presente procedimiento las fechas de instalación comenzarían los días festivos decembrinas y días de vacaciones en las escuelas, se podrán realizar las instalaciones en esos días?

Respuesta: es correcta su apreciación, se podrán realizar las instalaciones en los días festivos y vacaciones.

3.- Podría aclarar la convocante si en alguno de los paquetes o polígonos de la presente licitación se realizara algún tipo de desmontaje de equipos?

Respuesta: se desmontara el equipo existente en todos los casos

4.- En las presentes bases de licitación solicitan una base metálica y refuerzo de aristas de la reja con Angulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2" (Alto x Ancho x Espesor) siendo este espesor incorrecto, podrían por favor confirmar la información.

Respuesta: favor de apegarse a la nota aclaratoria no. 4

5.- Podrían aclarar la convocante referente a la malla o lamina desplegada que solicitan en las 6 caras del equipo, están incluyendo la parte inferior de los equipos?

Respuesta: favor de apegarse a la nota aclaratoria no. 4

6.- Están solicitando para las rejas de protección placa para candado con llave, se debe de incluir en la propuesta los candados y si fuera así de qué tipo de candados? Chinos?

Respuesta: favor de apegarse a la nota aclaratoria no. 4

7.- Podría aclarar la convocante referente a la instalación eléctrica solicitan incluir alimentador eléctrico a centro de carga, que es lo que solicitan un centro de carga con interruptor termomagnético o desconectador eléctrico tipo cuchilla?

Respuesta: se solicita un centro de carga con interruptor termo magnético

8.- Si al realizar la puesta en marcha de los equipos estos presentaran alguna falla o dañados ajenos a la instalación, quien sería el responsable de repararlo y dejarlo funcionando adecuadamente?

Respuesta: la empresa que suministro los equipos

APLICACIONES TECNICAS DEL AIRE

1.- En las bases de esta licitación en donde se indica: "DESCRIPCION DE CONCEPTO"

1.- Se indica que el equipo deberá de estar montado sobre 4 mojoneras de concreto, $f_c=210\text{kg/cm}^2$, hecho en obra.

P.- Esto, aplica solo para aquellas unidades que queden en tierra, o incluso aquellas que este su base en concreto?, ya que es suficiente anclar con barrenanclas 3/8" o 1/2" bases a piso existente.

Respuesta: favor de apegarse a la nota aclaratoria número 4.

2.- Se indica la fabricación de las bases con ángulos de 1.5"x1.5" x1/2", así como los refuerzos, este espesor de 1/2", es exagerado, debiendo ser de 1/8".

P.- Que espesor deberá de ser correcto?

Respuesta: favor de apegarse a la nota aclaratoria no. 4

GRUPO CONFORT NACIONAL S.A. DE C.V.

¿Cuáles equipos son de instalación nueva y en cuales equipos hay instalación existente para sustituir?

Respuesta: Todos los equipos son por sustitución.

En caso de sustitución ¿el equipo existente se tiene que dejar en el mismo plantel donde se realiza la instalación o en los almacenes de ISEP?

Respuesta: Se deberá dejar en el plantel

SERVICIOS INGENIERIA MANUFACTURA Y AUTOMATIZACION SA. DE C.V

1- referente a documentación mencionan que los dos sobres con la propuesta técnica y económica deberán ir con la leyenda "no abrir antes del día 16 de noviembre " pero la propuesta económica la apertura será el día 24 de noviembre, debería llevar esta la leyenda " no abrir antes del día 24 de noviembre "?

Respuesta: es correcta su apreciación, sin embargo deberá considerar lo establecido en la nota aclaratoria no. 5

2. En el caso del servicio de suministro e instalación de ducteria, podrían proporcionar longitudes, dimensiones, de los ductos así como el calibre de lámina requerida de cada partida?

Respuesta: las dimensiones deberán ser las siguientes:

- El ducto de inyección deberá ser de 24"x12"
- El ducto de retorno deberá ser de 24"x20"

Ambos serán a base de lámina galvanizada calibre 24 y deberán contar con aislamiento a base de fibra de vidrio e impermeabilizada con emulsión asfáltica y pintura elastómerica.

La longitud de ambos ductos podrá variar según el tipo de edificio en donde se instalara, con una dimensión aproximada de 1.00 hasta 2.00 metros lineales. Respetando las especificaciones realizadas en el concepto.

INDUSTRIAL GAYTAN

Bases para los equipos bien fabricadas y que cumplan con las especificaciones, se podrán modificar y adecuar con mojoneras nuevas, pintura, refuerzos y soldadura.

Respuesta: Favor de apegarse a la nota aclaratoria no. 4

La ducteria ya instalada, se podrá modificar y adecuar con entronque y bocas nuevas además del aislamiento y pintado.

Respuesta: Todo tendrá que ser nuevo por lo que deberá apegarse a lo establecido en la nota aclaratoria no. 4

Las rejillas de inyección y retorno ya instaladas en buenas condiciones se podrán reutilizar? pero con medida diferentes a las solicitadas.

Respuesta: Todo tendrá que ser nuevo por lo que deberá apegarse a lo establecido en la nota aclaratoria no. 4

En caso de que se tuvieran que modificar las rejillas, porque mejor no invertir en la instalación y modificación de un ducto de inyección más funcional que el ya existente?

Respuesta: favor de apegarse a la respuesta anterior.

Instalaciones electricas en buen estado, cable, registros, centros de carga, breakers!

Respuesta: Todo tendrá que ser nuevo por lo que deberá apegarse a lo establecido en la nota aclaratoria no. 4

Tienen contemplado solo este diseño de jaula para todos los tipos de instalaciones

Ya que los equipos instalados en la parte lateral de los segundos pisos complicaría los servicios y reparaciones

Es importante que la jaula facilite el acceso y quitar la tapa superior de los equipos para realizar reparaciones y servicios.

El retirar una jaula con dificultad, tiene mucha relación con las reparaciones y servicios de mala calidad.

Respuesta: favor de apegarse a lo establecido en la nota aclaratoria no. 4


“Servicio de instalación de aire acondicionado para el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California ISEP”
**PAQUETE ÚNICO
 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CAPACIDAD 4 TON**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR	CANTIDAD de servicios
<p>SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 TON. EN AULAS DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.</p> <p>DEBERÁ ESTAR UBICADO A EN LA PARTE TRASERA DEL AULA, A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 60 CMS. DEL MURO POSTERIOR DEL AULA Y SEPARACIÓN ENTRE LA UNIDAD Y LA CUBIERTA NO MENOR A 100 CMS.</p> <p>EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR MONTADO SOBRE 4 MOJONERAS DE CONCRETO TANTO INSTALACION EN TIERRA Y PISO EXISTENTE, F’C=210 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON DIMENSIONES DE 25X25X30 CMS. CADA UNA, PARA FIJACIÓN EN TIERRA; Y A SU VEZ SOBRE 4 PATAS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 81 CMS. DE ALTO A BASE DE ANGULO DE 1-1/2” X 1-1/2”X 1/8”, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ANGULO DE 1-1/2” X 1-1/2”X 1/8”, EN LAS CUATRO LADOS A UNA ALTURA DE 40 CMS., Y UN SEGUNDO REFUERZO HORIZONTAL DE ANGULO DE 1-1/2” X 1-1/2”X 1/8”, EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS PATAS; DEBERÁ ESTAR ASEGURADO CON UNA REJA METÁLICA DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE 1.33 M DE LARGO X 0.80 DE ALTO EN 4 CARAS Y 0.84 M DE ANCHO X 0.80 DE ALTO, EN DOS CARAS; A BASE DE CUADRADO DE ½” A CADA 25 CMS, EN AMBOS SENTIDOS Y LAMINA DESPLEGADA DE ¾” CAL. 9, EN LAS 4 CARAS EXTERNAS DEL EQUIPO, NO SE CONSIDERAN LA BASE NI SALIDA DE DUCTO DE INYECCION Y RETORNO- REFORZADO EN SUS ARISTAS CON ÁNGULO DE 1-1/2” X 1-1/2”X 1/8”.</p> <p>DEBERÁ INCLUIR ALIMENTADOR ELÉCTRICO A CENTRO DE CARGA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 2.00MTS; EN TUBO STEEL 3/4”, CON CABLE 2C-8, 1C-10T, CON, INCLUYE: SOPORTERÍA, CONECTORES, RAMALEO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: CON PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, DUCTOS DE INYECCIÓN DE 24”X 12” Y RETORNO DE 24”X20” AMBOS A BASE DE LÁMINA CALIBRE 24 AISLADA CON FIBRA DE VIDRIO E IMPERMEABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y PINTURA ELASTÓMERICA, REJILLA DE INYECCIÓN 24”X12”, REJILLA DE RETORNO DE 24”X20” CON PORTA FILTRO Y FILTRO, TERMOSTATO, CABLE DE TERMOSTATO, CABLEADO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. SERVICIO DE TRASLADO DEL LUGAR DE ALMACENAJE A LA ESCUELA INDICADA, GRÚA DE ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.</p> <p>ESTOS SERVICIOS CONTARAN CON UN AÑO DE GARANTIA A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS.</p>	57



Lugar y distribución de los servicios a prestar, datos que también forman parte de las especificaciones técnicas del servicio:

No. DE PARTIDA	TURNO	CCT	NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR	DOMICILIO	COLONIA	TELEFONO	UNIDAD	CANTIDAD DE SERVICIOS
1	MAT	02EPR0090C	CIENCIA Y TRABAJO	CONOCIDO	AHUMADA	9046450	SERVICIO	1
2	MAT	02EJN0096G	GABRIELA MISTRAL	JIMENEZ SN	DIVISION DEL NORTE	6865584777	SERVICIO	1
3	MIXTO	02EPR0166B	HERMANOS SERDAN	CUAUHTEMOC SN	DIVISION DEL NORTE	6865580861	SERVICIO	1
4	VESP	02DPR0240U	PROF. ERASTO TEOFILO ISLAS RAMOS	JOSE MARIA IGLESIAS S/N	ADOLFO LOPEZ MATEOS	6865583334	SERVICIO	1
5	VESP	02DJN0599Z	XEL-HA	FUENTE DE JUPITER SN	VOLUNTAD		SERVICIO	1
6	MAT	02EJN0110J	MARIA CRISTINA RAMOS	ÁVENIDA MALINALI SN	CALIFORNIA	6865765036	SERVICIO	1



“Servicio de instalación de aire acondicionado para el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California ISEP”

7	MAT	02EES0095R	SECUNDARIA NUM. 81 CORONEL ESTEBAN CANTU J	AVENIDA MARICELA S/N GRANJAS STA CECILIA	GRANJAS SANTA CECILIA	6865636585	SERVICIO	1
8	MAT	02EPR0057V	MARIA DE JESUS GIL MORALES	BEGONIAS Y CRISANTEMOS S/N	LAS FLORES	6865579607	SERVICIO	1
9	MIXTO	02DPR0842M	LAZARO CARDENAS DEL RIO	POBLADO PALO VERDE	PALO VERDE	6865648113	SERVICIO	1
10	MAT	02EJN0050L	NIÑO VICENTE SUAREZ	RIO ARMERIA Y SEGUNDA	GONZALEZ ORTEGA	6865924178	SERVICIO	1
11	MIXTO	02EPR0047O	PROF. EMILIO MIRAMONTES O	AVENIDA RIO NAUTLA SN	GONZALEZ ORTEGA	6865613620	SERVICIO	1
12	MIXTO	02DPR0724Y	ULISES IRIGOYEN	ESTACION PASCUALITOS	PASCUALITOS		SERVICIO	1
13	MAT- VESP	02EML0006X	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6	RIO MIZANTLA NUM. 699	PRIMERO DE MAYO INFONAVIT		SERVICIO	1
14	MAT	02EPR0508H	REFORMA EDUCATIVA	AVENIDA ANALCIMA SN, VALLE DEL PEDREGAL III	VALLE DEL PEDREGAL 3A SECCION		SERVICIO	1
15	MIXTO	02EPR0317R	PROFA. JOVITA MEZA OLMOS	COATZACOALCOS SN	VILLA VERDE	6865663326	SERVICIO	1
16	MAT- VESP	02EML0007W	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 7 CIPRES	AVENIDA CAOBA SN	EL CIPRES		SERVICIO	1
17	MAT	02EPR0433H	AMOR Y PATRIA	PROLONGACION CALLE SEXTA SN	EL ROBLE	6865929086	SERVICIO	1
18	MAT	02EES0201K	GUSTAVO VILDOSOLA ALMADA NUM. 103	CALZADA DEL ORO SN	SATELITE	6865617030	SERVICIO	1
19	MAT	02EES0096Q	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 66 MARIA ROSALVA FELIX BELTRAN	AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 401	PUEBLA	6865925236	SERVICIO	2
20	MAT	02DDI0001H	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1	OCEANO PACIFICO SN	ANAHUAC	6865573341	SERVICIO	1
21	MAT	02DJN0033W	PIPILA	JALPA S/N	ZACATECAS	6865568988	SERVICIO	1
22	MAT	02EPR0293Y	18 DE MARZO DE 1938	PRESA LOPEZ ZAMORA S/N	18 DE MARZO	6865822304	SERVICIO	1
23	MAT	02EPR0320E	INDEPENDENCIA	CIUDAD DE MEXICALI S/N	VALLE DORADO	6861827854	SERVICIO	1
24	MAT	02EES0083M	BAJA CALIFORNIA NUM. 27	AVENIDA VICTOR ROSALES SN	INDEPENDENCIA	6865676365	SERVICIO	1
25	MAT	02EPR0356T	VENUSTIANO CARRANZA	AVENIDA 85 S/N	VENUSTIANO CARRANZA	6865801564	SERVICIO	2
26	MAT	02DPR0636D	MIGUEL DE LA MADRID	BOULEVARD LAZARO CARDENAS SN	ZACATECAS	6865664685	SERVICIO	3
27	MAT	02EPR0079G	EVA TORREA DE SALAS	REPUBLICA DE CUBA NUM. 991	COMPUERTAS	6865672888	SERVICIO	1
28	MIXTO	02EJN0066M	FLOR DE LA INFANCIA CLUB DE LEONES	AVENIDA MONTES DE OCA	MIRAFLORES	6865673034	SERVICIO	1
29	MIXTO	02DJN0029J	PROFESOR MIGUEL ANGEL CASILLAS	AVENIDA CUAUHEMOC S/N	PROHOGAR	6865671515	SERVICIO	1

“Servicio de instalación de aire acondicionado para el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California ISEP”

30	MIXTO	02EJN0006Y	LIC. MILTON CASTELLANOS EVERARDO	AVENIDA ARGENTINA SN/	ALIANZA PARA LA PRODUCCION	6865529149	SERVICIO	1
31	MIXTO	02EPR0200S	IV AYUNTAMIENTO 2	RIO CULIACAN SN	PROHOGAR	6865529651	SERVICIO	1
32	MAT	02EJN0019B	JUAN AMOS COMENIO	AVENIDA QUERETARO SN	BAJA CALIFORNIA	6865538117	SERVICIO	1
33	VESP	02DJN0361P	PABLO L MARTINEZ	AVENIDA TORCAZ SN	LAS PALOMAS	6865559499	SERVICIO	1
34	MAT	02EPR0327Y	NARCISO MENDOZA	BAHIA SAN JORGE SN	LUCERNA	6865577550	SERVICIO	1
35	MAT	02EJN0054H	NIÑO FRANCISCO MARQUEZ	ZAMORA SN	ESPERANZA	6865578421	SERVICIO	1
36	MAT	02EJN0026L	CARMEN SERDAN	CHIAPAS NUM. 699	NUEVA ESPERANZA	6865566105	SERVICIO	1
37	MAT	02EPR0208K	PIONEROS DE BAJA CALIFORNIA	UNIVERSIDAD S/N	UNIVERSITARIO	6865562622	SERVICIO	1
38	MAT	02EPR0430K	REAL DEL RIO MATUTINA	AVENIDA SANTO TOMAS SN	REAL DEL RIO RESIDENCIAL	6865912298	SERVICIO	1
39	MAT	02EPR0457R	SOLEDAD PONCE DE LEON PATIÑO	AVENIDA SOCRATES S/N	POPULAR CENTINELA		SERVICIO	1
40	MAT	02DJN0384Z	IMPERIO AZTECA	AVENIDA AEROLITOS SN	SAN JACINTO	6865638439	SERVICIO	1
41	MAT	02DPR0608H	GENERAL MANUEL DOBLADO	ANTARES SN	EL REFUGIO	5639933	SERVICIO	1
42	MAT	02DST0012L	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 12	AVENIDA FELIPE ANGELES S/N EJIDO SINALOA	SINALOA	6865222003	SERVICIO	1
43	MIXTO	02EES0013R	BENEMERITA ESCUELA SECUNDARIA NO 29 TORIBIO MORA ADAME	NIÑOS HEROES NUM 135 EJIDO HERMOSILLO	HERMOSILLO	6585178285	SERVICIO	1
44	MAT	02DJN0182D	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	POBLADO LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS LA 28	6861118758	SERVICIO	1
45	MIXTO	02DPR0184S	SALTILLO	EJIDO SALTILLO	SALTILLO		SERVICIO	1
46	MIXTO	02DPR0413V	SILVA SUR	COLONIA SILVA SUR	SILVA	6861145868	SERVICIO	1
47	MIXTO	02EPR0041U	GUILLERMO PRIETO	UTA 5 LA PUERTA	LA PUERTA		SERVICIO	1
48	MAT	02DML0012I	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ORIZABA	AVENIDA REVOLUCION NUM. 2110	ORIZABA	6865532051	SERVICIO	1
49	MAT	02DPR0613T	BELISARIO DOMINGUEZ	AVENIDA PASEO FLORIDA SIN NUMERO, VILLAS DEL ROBLE	VILLA DEL ROBLE		SERVICIO	1
50	MIXTO	02EPR0137G	REPUBLICA VENEZUELA	CALZADA HECTOR TERAN TERAN SN	WISTERIA	6865583258	SERVICIO	1
51	MAT-VES	02EES0022Z	GENERAL VICENTE GUERRERO NUM. 84		COL. EL CONDOR		SERVICIO	1
52	MIXTO	02DPR0501P	FERNANDO MONTES DE OCA	CONJHABITACION VENUSTIANO CARRANZA REACOMODO	VENUSTIANO CARRANZA	6585166339	SERVICIO	2
TOTAL								57