



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL  
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

**LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL**  
**No. 32065001-054-13**

**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

**SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES**

Acta de Segunda Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el "Comité de Adquisiciones", referente a la Licitación Pública Regional No. 32065001-054-13, correspondiente al "Suministro e instalación de control de acceso y equipo de cómputo para Gobierno del Estado de Baja California".

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 13:00 horas del día 06 de noviembre de 2013, de conformidad con el punto 5.2 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del "Comité de Adquisiciones" y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

La C. Karina Alejandra Montellano Pineda, Jefe del departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del "Comité de Adquisiciones" en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, la C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No. 054 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (EL MEXICANO) y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBc, el día 25 de octubre de 2013, así mismo que en fecha 30 de octubre del presente a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las

*Handwritten signatures and initials:*  
C  
JH  
C  
P  
X

dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, habiéndose recibido en tiempo y forma de los posibles licitantes 4 (cuatro) cuestionarios sobre dichas bases, que el día 04 de noviembre de 2013 se realizó una primera junta de aclaraciones en la cual se dio solo lectura a las preguntas recibidas, por lo cual se citó a esta segunda junta de aclaraciones.

Acto seguido se dio lectura a las respuestas a las preguntas recibidas en tiempo y forma, con lo que se integro el anexo 1 de esta acta.

Una vez dando lectura a las notas aclaratorias y a los cuestionarios recibidos con sus respectivas respuestas y no habiendo otro asunto que tratar, para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto, así como los licitantes asistentes, quienes reciben copia de la misma para efectos de su notificación.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL  
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

**"EL PRESIDENTE"**



**KARINA ALEJANDRA MONTELLANO PINEDA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE  
ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR  
EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

**"VOCAL"**



**YADIRA ELIZABETH TOVAR LOPEZ**  
EN REPRESENTACION DEL JEFE ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALIA MAYOR DE  
GOBIERNO

**"VOCAL"**

**MARICELA DIAZ LOPEZ**  
EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO

**"AREA JURIDICA"**



**ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON**  
EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS  
ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**"ASESOR"**

**ORGANO SOLICITANTE**



**JONATAN CARRILLO PALOMO**  
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

**"ASESOR"**

**ELIOT PEREA CASSIO**  
EN REPRESENTACIÓN DE LA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO



"ASESOR"  
ORGANO SOLICITANTE



EDUARDO SALAS HINOJOSA  
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

OFICIALIA MAYOR



CESAR MIGUEL CERVANTES ESCANDON  
DIRECCION DE ADQUISICIONES

**LICITANTES:**

EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



**ANEXO 1**  
**LICITACION PÚBLICA REGIONAL**  
**No. 32065001-054-13**

**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO Y EQUIPO DE CÓMPUTO GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

Lectura de Notas Aclaratorias y Respuesta a cuestionarios de acuerdo al punto 5.2 de las Bases de la Licitación Pública Regional No. 32065001-054-13 referente al “Suministro e instalación de control de acceso y equipo de cómputo para Gobierno del Estado de Baja California”.

**NOTA ACLARATORIA NO. 1**

Se modifica el “Modelo de referencia” y las “Especificaciones técnicas” de la partida 1 del paquete dos “UPS C3 Mexicali” establecidas en el Anexo A de las Bases de Licitación para quedar de la siguiente manera:

**PAQUETE DOS**  
**“UPS C3 Mexicali”**

Partida 1  
Cantidad 1

MARCA DE REFERENCIA:  
EATON

MODELO DE REFERENCIA  
Powerware 9355

II.- Descripción del equipo a suministrar

Especificaciones técnicas del UPS:

Características:

- 20 KVA/18KW de capacidad
- Baterías selladas libres de mantenimiento adecuadas para proporcionar un tiempo de soporte de: **18 minutos @ .9fp** de carga.
- Operación true online “Doble conversión”.
- Diseño con salida de onda senoidal pura.
- Equipado con bypass automático.
- Bypass de mantenimiento externo (opcional).
- Diseño y fabricación: ISO9001:2000
- (1) Puerto de comunicación estándar (RS232), (1) REPO, (1) Relevador de contactos seco.
- **Puerto de comunicación Ethernet para monitoreo y administración de UPS mediante protocolo SNMP/WEB.**
- Software para monitoreo y administración del equipo.

**Tecnología ABM (Advandec Battery Management)**

...

## CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

### BAJANET S DE R.L. DE C.V.

1.- Documentos que integran la proposición, se solicita la carta de Fabricante Original es posible entregar una copia fiel a la original y en caso de ser seleccionados como proveedor ganador, entregar los originales. Esto es por el tiempo de entrega de la mensajería.

**Respuesta:** Se acepta, "La Convocante" se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que si estos documentos no son expedidos conforme a lo solicitado, será motivo para desechar la propuesta; así mismo "La Convocante" podrá solicitar la documentación original al licitante beneficiado con este proceso de contratación.

2.- Documentos que integran la proposición, Acepta la convocante entregar catálogos de los bienes a suministrar en idioma inglés, siendo estos más completos que los de idioma español?

**Respuesta:** Se acepta propuesta, el licitante participante deberá entregar fichas técnicas del equipo propuesto en idioma inglés o español, para la totalidad de los paquetes.

### EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.

1.- Para Todas las partidas que se requiere cartas del fabricante, ¿acepta la convocante cartas en forma de copia en el entendido que si resultamos favorecidos en la licitación nos comprometemos a entregar las cartas originales?

**Respuesta:** Se acepta, "La Convocante" se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que si estos documentos no son expedidos conforme a lo solicitado, será motivo para desechar la propuesta; asimismo "La Convocante" podrá solicitar la documentación original al licitante beneficiado con este proceso de contratación.

2. Para los documentos que integran la proposición, ¿acepta la convocante entregar catálogos de los bienes a suministrar en idioma inglés ya que son más completos y fieles que en idioma español?

**Respuesta:** Se acepta propuesta, el licitante participante deberá entregar fichas técnicas del equipo propuesto en idioma inglés o español, para la totalidad de los paquetes.

3. Paquete Dos. Partida ¿Acepta la convocante la propuesta con otra marca diferente a las del Anexo Técnico?

**Respuesta:** Se acepta propuesta, las marcas descritas en los anexos de especificaciones técnicas son de referencia, el licitante podrá ofertar otra marca, siempre y cuando esta cumpla con las características técnicas mínimas solicitadas en bases de licitación.

4. Paquete Seis. El lector Biométrico DFR2100 se encuentra discontinuado en México. Acepta la convocante el modelo DFR2300??

**Respuesta:** Se acepta propuesta.

5. Paquete Seis. La licencia para el lector de Windows 7, puede indicarnos al convocante ¿de que cantidad de bits?

**Respuesta:** La licencia SDK para el lector solicitado deberá ser para Microsoft Windows 7 de 32 bits.

6. Paquete Siete. La impresora Térmica TM-T90 pide la convocante se incluyan 5 rollos de papel, pero esta impresora maneja 3 medidas de papel (58mm 60 mm y 80 mm) además de la impresión sencilla o doble, ¿cuál es el que ocupan?

**Respuesta:** La medida del rollo de papel para impresora es de 80 mm y para impresión sencilla.

#### SITSA S.A. de C.V.

1.- Paquete seis, partida 1 El lector Biométrico Portátil que están solicitando ya no se encuentra en el mercado disponible, solicitamos nos permitan ofertar el Lector marca FUTRONIC FS-52 el cual es de dos huellas a la vez y tiene características similares y algunas superiores, anexando carta del fabricante como distribuidor autorizado así como lo solicitan.

**Respuesta:** No se acepta propuesta, se mantiene de acuerdo a las bases de licitación.

#### ALPE S.A. DE C.V.

1.- No tenemos el formato del ANEXO 9. ¿Se debe sugerir o lo proporcionan?

**Respuesta:** El formato del Anexo 9 "Formato de Entrega de Sobres", será proporcionado por la convocante y será subido al portal de internet de compras gubernamentales [www.comprasbc.gob.mx](http://www.comprasbc.gob.mx) para su consulta.

2.- Mencionan el modelo 9355-3H, ¿3H se refieren a 3 Hilos o sea a 3 Fases?

**Respuesta:** De conformidad con lo establecido en la nota aclaratoria número 1.

3.- Se menciona en la página 5 en características la capacidad a 20 KVA / 16 KW nuestro equipo da 20 KW / 18 KW, ¿no hay inconveniente porque nuestro equipo de mayor capacidad en potencia real que la solicitada?

**Respuesta:** De conformidad con lo establecido en la nota aclaratoria número 1.

4.- Piden diseño y fabricación ISO9001:2000, estas normas de calidad en el proceso de la administración de la fábrica, ¿debemos incluir copia del certificado?

**Respuesta:** Deberá estar especificado en el catálogo del fabricante del bien a suministrar, el cual deberá presentarse como parte de la propuesta técnica. En caso de no especificarse en el catálogo del fabricante deberá presentar copia del certificado ISO9001:2000.

5.- Piden Bypass de mantenimiento externo (opcional), ¿se debe cotizar el bypass externo por separado?

**Respuesta:** No es requerido un Bypass de mantenimiento externo.

6.- Piden capacidad para operar en protocolo SNMP, ¿se debe cotizar la tarjeta de comunicación adicional?

**Respuesta:** Es correcta su apreciación. Así mismo deberá considerar lo establecido en la nota aclaratoria número 1.

7.- Pide software de monitoreo y shutdown, ¿se debe cotizar el software requerido?

**Respuesta:** Es correcta su apreciación, el equipo ofertado debe incluir software de monitoreo y administración de energía. Así mismo deberá considerar lo establecido en la nota aclaratoria número 1.

8.- Piden 3 años de garantía, ¿aplica para el UPS y las Baterías?

**Respuesta: Es correcta su apreciación, son 3 años de garantía en ambas.**

9.- Piden transformador de aislamiento y no hay especificación, ¿Podemos sugerir lo correspondiente?

**Respuesta: No se acepta propuesta, se mantiene de acuerdo a bases de licitación.**

10.- Piden supresor de picos y no hay especificación y no indican donde desean instalarlo, ¿Podemos sugerir lo correspondiente para proteger al UPS?

**Respuesta: No se acepta propuesta, se mantiene de acuerdo a bases de licitación.**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are four distinct marks: a curved line, a signature that appears to be 'OR', a signature that appears to be 'Eun', and two 'X' marks.